

KLÓROS FERTŐTLENÍTÉS

STABIL KLÓR

uszodavíz-fertőtlenítő szer (tabletta)



ALKALMAZÁS:

Lakossági és foglalkozásszerű felhasználásra.

KISZERELÉS:

- 1 kg
- 5 kg
- 10 kg

MÉRÉS:

- klór/pH mérőcsík
- klór/pH tesztér

HALMAZÁLLAPOT:

szilárd (tabletta)

TÁROLÁS:

száraz, hűvös, fénytől védett helyen, jól lezárt állapotban, eredeti csomagolásban

ALKALMAZÁSA:

Lassan oldódó, szabad aktívklór-tartalmú uszodavíz-fertőtlenítő szer.

A víz pH- értékét csökkenti. Túlzott használata pH- csökkenést okozhat. Hatásos fertőtlenítéshez szükséges pH- érték: 7,2 - 7,4. A szer használata mellett kötelező a kéthetenkénti minimum 3%-os vízcseré!

Aktív hatóanyag tartalom: 90%.

Hatóanyag: triklór-izocianursav.

Ideális klórkoncentráció a medence vízben: 0,3-1,0 mg/l.

ADAGOLÁS:

Feltöltéskor:

A kezdeti szabad-aktív klórkoncentráció gyors kialakításához használjon **ALGA-SOKK®P** klór granulátumot, amelyből 10 m³ vízhez 9 g (egy csapott evőkanál) szükséges. Így a medencében kialakult klórkoncentráció 0,5 mg/l lesz.

Folyamatos használat esetén:

Az átlagos felhasználás 20 m³ vízre hetenként 1 db Stabil klór tablettát. Használjon állítható vegyszerbeoldót, hogy a tabletták egyenletesen, több nap alatt oldódjon fel.

A szabad-aktív klórszint optimális értéke a medencevízben 0,3-1,0 mg/l között van (ez biztosítja a biocid hatást) melyet a folyamatosan kell biztosítani, mértékét pedig a tablettabeoldó nyílásának beállításával lehet szabályozni.

Kánikula, több fürdőző, vihar esetén az adagolást emelni kell.